

RESEAU DE CHALEUR – DECLARATION 2024

RECAPITULATIF SUR LES CONTENUS EN CO₂, LE TAUX d'ENR&R, LA CHALEUR ISSUE DE LA COGENERATION ET LES CONSOMMATIONS DES AUXILIAIRES DU RESEAU

Numéro du réseau :	7501C	Nom du réseau :	Paris et communes limitrophes
Localisation :	PARIS	Code Postal :	75 012
Etablissement gestionnaire :	CPCU		

Caractéristiques du réseau	Energie (MWh)	CO ₂ (tonnes)
Total de chaleur produite	6 031 398	755617,2
Total d'électricité produite cogénérée	336122	119659,4
Total de chaleur livrée	4 268 811	


CONTENU CO2 DU RESEAU :	0,149	kg/kWh
CONTENU CO2 SUR PERIMETRE ACV DU RESEAU :	0,171	kg/kWh

TAUX D'EnR&R :	50,8%	de l'énergie produite
TAUX D'EnR&R 2 DU RESEAU* :	50,3%	de l'énergie produite

Taux de chaleur issue de la cogénération :	8%	de l'énergie produite
---	-----------	------------------------------

Consommation d'électricité des auxiliaires du réseau :	25983,0	MWh
<i>Soit, par rapport au total des énergies entrantes déclarées (%) :</i>	0,39%	

Synthèse des données économiques	
Recettes R1 (k€ HT)	364149091,00
Recettes R2 (k€ HT)	116058054,00
Recettes totales (k€ HT)	480207145,00
Prix moyen de la chaleur (€ HT/MWh)	112492,01

Date :	03/07/2025	Cachet entreprise 
Nom :	Géraldine BRISSIAUD	
Signature :	DocuSigned by:  D4806E85ABD6401...	

* Dans le cas d'utilisation de GOB, un 2ème Taux EnR&R sera calculé pour la RE2020 qui ne reconnaît pas les GOB comme une EnR&R. Dans ce cas seulement, les deux taux seront renseignés à la suite : TAUX D'ENR&R : x% avec GOB / y% sans GOB



SYNTHESE DE LA DECLARATION 2024

Numéro du réseau :	7501C	Nom du réseau	Paris et communes limitrophes
Localisation :	PARIS	Code postal :	75 012
Etablissement gestionnaire :	CPCU		

Types d'énergies		Entrants-utilisés		Chaleur Produite (MWh)	CO ₂ (tonnes)	O ₂ ACV (tonnes)
COMBUSTIBLES EN INTERNE	Charbon	135817,0	MWh pci	122136,0	46449,4	52289,5
	Bois-énergie	428323,0	MWh pci	385178,0	0,0	5568,2
	Résidus Agricoles et agroalimentaires	0,0	MWh pci	0,0	0,0	0,0
	Fioul Lourd (y compris CHV)	0,0	MWh pci	0,0	0,0	0,0
	Fioul Domestique	0,0	MWh pci	0,0	0,0	0,0
	Gaz naturel	3802503,0	MWh pcs	2840300,0	701561,8	646762,4
	GPL	0,0	MWh pcs	0,0	0,0	0,0
	Biogaz	0,0	MWh pcs	0,0	0,0	0,0
	Déchets urbains traités par une unité de valorisation énergétique interne (UVE)	0,0	MWh	0,0	0,0	0,0
ELEC.	Chaudière électrique (*)	0,0	Mwhe	0,0	0,0	0,0
	Pompe à chaleur (*)	7379,0	Mwhe	22231,0	1328,2	582,9
AUTRES	Géothermie directe (sans pompe à chaleur)	0,0	Mwhth	0,0	0,0	0,0
	Chaleur industrielle	0,0	Mwhth	0,0	0,0	0,0
	Cogénération externe	0,0	Mwhth	0,0	0,0	0,0
	UVE externe	2631559,0	Mwhth	2631559,0	0,0	0,0
	Autre (**)	36459,0	Mwhth	29994,0	6277,8	6951,5
	Autre réseau (***)	0,0	Mwhth	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE CHALEUR PRODUITE			Mwhth	6031398,0	755617,2	712154,6

TOTAL D'ELECTRICITE COGENEREE	Mwhe	336122,0	119659,4
TOTAL DE CHALEUR LIVREE	Mwhth	4268811,0	

TOTAL DE CO ₂ EVITE PAR LE RECOURS A UN RESEAU :	773010,0	tco2
---	----------	------

(*) : Le vecteur électrique considéré est le réseau électrique national

(**) : 34 026 MWh de Garabtie d'Origine Biométhane et 2 433 Mwh de biomasse liquide

(***) : Pas d'interconnexion physique de réseau de chaleur déclarée